



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42
E-mail: t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

Тамбовская обл., г. Моршанск

(место составления акта)

« 15 » сентября 2017 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ T3/250-4668

По адресу/адресам: 393950, Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Красная, д. 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Ростехнадзора от 04 сентября 2017г. № T3/250-4668 Перуновского Николая Николаевича

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Многоотраслевой колледж» (ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»)

ИНН 6826512099, ОГРН 1086809001157, ОКВЭД 80.22.21

тел. 8(47533)4-89-21, эл.почта togouspomt@yandex.ru

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

« 12 »	сентября	20 17 г.	с 10 час. 00 мин.	до 16 час. 00 мин.	Продолжительность	5 час.
« 13 »	сентября	20 17 г.	с 10 час. 00 мин.	до 16 час. 00 мин.	Продолжительность	5 час.
« 14 »	сентября	20 17 г.	с 10 час. 00 мин.	до 16 час. 00 мин.	Продолжительность	5 час.
« 15 »	сентября	20 17 г.	с 10 час. 00 мин.	до 12 час. 00 мин.	Продолжительность	2 час.

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/12 часов с 12.09.17г. с 10⁰⁰ до 12⁰⁰ по 15.09.17г.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

директор ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»

Шатилова Ирина Владимировна

✓ ИИИ 04.09.2017 г. 10⁰⁰

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Моисеева Ольга Викторовна государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» Шатилова Ирина Владимировна, заместитель директора по АХР Торопцев Виктор Васильевич 89156786062

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выполнения предписания

№ ТЗ/250-928 от 17.03.2017г. в отношении ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» пункты 1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18 (срок устранения 27.08.2017) предписания № ТЗ/250-928 от 17.03.2017г. выполнены

установлено:

№ пункта предписания	Описание и характер устраненных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1	Распорядительным документом руководителя предприятия не назначена комиссия по проверке знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок у обслуживающего персонала.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 2.04.2003года №4358, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г. №115) п. 2.3.21	27.08.2017	Выполнено приказ №160/2ОД от 24.07.2017
2	Не представлены протоколы проведения аттестации специалистов учреждения по разделу «техническая эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» (Г2)	Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 года N 37 зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 года, регистрационный N 91	27.08.2017	Выполнено протоколы от 07.09.2017
4	Не проведена проверка знаний Правил технической экс-	Правила технической эксплуатации тепловых	27.08.2017	Выполнено Журнал 24.07.2017

№ пункта предписания	Описание и характер устраненных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
	плуатации тепловых энергоустановок обслуживающему персоналу	энергоустановок (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 2.04.2003года №4358, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г. №115) п. 2.3.15		
5	Не разработан технический паспорт тепловой сети.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 2.04.2003года №4358, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г. №115) п. 2.8.1, прил.5	27.08.2017	Выполнено
7	Не пересмотрены и не утверждены инструкции: по эксплуатации котлов; по эксплуатации тепловой сети; по эксплуатации внутренней системы отопления.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 2.04.2003года №4358, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г. №115) п. 2.8.6	27.08.2017	Выполнено утв. 24.07.17
8	Не разработана и не утверждена программа проведения первичного и повторного инструктажей на рабочем месте.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 2.04.2003года №4358, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г. №115) п. 2.3.43	27.08.2017	Выполнено утв.07.04.17
9	Не представлены технические паспорта котлов	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0, 07 МПа (0, 7 кгс/м ²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева	27.08.2017	Выполнено фото отчет

№ пункта предприятия	Описание и характер устраненных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
		воды не выше 338К (115°С) (утверждены Минстроем России, приказ от 28.08.1992 № 205) п.3.19, прил.3		
10	Не пересмотрена, не вывешена схема оборудования, трубопроводов, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры котельных.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 2.04.2003года №4358, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г. №115) п.2.8.1, 2.8.3	27.08.2017	Выполнено фото отчет
11	Не утвержден тематический план, график проведения противоаварийных, противопожарных тренировок с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 2.04.2003года №4358, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г. №115) п.2.3.48	27.08.2017	Выполнено утв.19.04.17
12	Не проведен ремонт водоподготовительной установки	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 2.04.2003года №4358, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г. №115) п. 12.1	27.08.2017	Выполнено фото отчет
13	Не осуществлена замена вышедших из строя манометров, установленных на входе в котел, на насосном оборудовании.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 2.04.2003года №4358, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г. №115) п. 2.9.1	27.08.2017	Выполнено фото отчет
14	Отсутствует нумерация оборудования, запорной, регулирующей арматуры в котельной	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 2.04.2003года №4358) п. 2.8.3	27.08.2017	Выполнено фото отчет


№ пункта предписания	Описание и характер устраненных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
17	На фронтальной части каждого котла отсутствует табличка с нанесенными данными	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/м ²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338К (115оС) (утверждены Минстроем России, приказ от 28.08.1992 № 205) п.3.18	27.08.2017	Выполнено фото отчет
18	На корпусе каждого насоса отсутствует табличка, в которой указываются следующие данные:- наименование завода-изготовителя;- год изготовления и заводской номер;- номер по схеме котельной;- номинальная производительность при номинальной температуре воды;- частота вращения рабочего колеса центробежных насосов или число ходов поршня для поршневых насосов;- максимальный напор при номинальной производительности;- номинальная температура перекачиваемой среды перед насосом.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 2.04.2003года №4358, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г. №115) п.5.1.2	27.08.2017	Выполнено фото отчет

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), № ТЗ/250-928 от 17.03.2017года: не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: отчет о выполнении – 14 приложений;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области
Моисеева Ольга Викторовна



С актом проверки на 6 листах ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Директор ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»

Шатилова Ирина Владимировна

15 сентября 201



(Handwritten signature)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

лица (лиц), проводивших проверку