



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038  
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684  
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42  
E-mail: [tl\\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru](mailto:tl_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru)  
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

Тамбовская обл., г. Моршанск

(место составления акта)

« 21 » июля 2017 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

**№ T3/250-3550**

По адресу/адресам: 393950, Тамбовская область, г Моршанск, ул Красная, д 2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Ростехнадзора от 17 июля 2017г. № T3/250-3550 Перуновского Николая Николаевича

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Многоотраслевой колледж» (ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»)

ИНН 6826512099, ОГРН 1086809001157, ОКВЭД 80.22.21

тел. 8(47533)4-89-21, эл.почта togouspomt@yandex.ru

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

« 19 » июля 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5час.

« 20 » июля 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5час.

« 21 » июля 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2час.

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/12 часов с 19.07.17г. с 10<sup>00</sup> до 12<sup>00</sup> по 21.07.17г.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

директор ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»

Шатилова Ирина Владимировна

✓ *И.В. Шатилова*

17.07.2017 г. 10<sup>00</sup>

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Моисеева Ольга Викторовна государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» Шатилова Ирина Владимировна, заместитель директора по АХР Торопцев Виктор Васильевич 89156786062

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### В ходе проведения проверки выполнения предписания

№ ТЗ/250-928 от 17.03.2017г. в отношении ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» пункты выполнения предписания № ТЗ/250-928 от 17.03.2017 . п.3, 6, 15, 16 (срок устранения 27.05.2017) выполнены, пункты 1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18-срок устранения 27.08.2017

### установлено:

№ пункта предписания	Описание и характер устраненных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
3	Не проведена проверка знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок инженеру по охране труда	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 2.04.2003года №4358, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г. №115) п. 2.3.15	27.05.2017	Выполнено Удостоверение от 21.07.2017
6	Отсутствуют акты весенних, осенних осмотров зданий и сооружений учреждения	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 2.04.2003года №4358, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г. №115) п. 3.3.8	27.05.2017	Выполнено Акт от 22.05.2017
15	Не разработан и не утвержден перечень работ на тепловых энергоустановках, выполняемых по нарядам, распоряжениям	Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (приказ Минтруда России №551н от 17.08.15, зарегистрировано в Минюсте России № 39138 от 05.10.2015) п.39, 40, 41	27.05.2017	Выполнено Перечень утвержден 12.05.2017
16	Не разработан, не утвержден	Правила технической	27.05.2017	Выполнено



№ пункта предписания	Описание и характер устраненных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
	график подготовки к предстоящему отопительному периоду источников теплоты, тепловых сетей и систем теплоснабжения	эксплуатации тепловых энергоустановок (Зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 2.04.2003 года №4358, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г. №115) п.11.2		График работ утвержден 12.05.2017

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), № ТЗ/250-928 от 17.03.2017 года: не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

*СВ*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*ММ*

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: отчет о выполнении – 4 приложения;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области  
Моисеева Ольга Викторовна



С актом проверки на 3 листах ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Директор ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»

Шатилова Ирина Владимировна

21 июля 2017г



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

лица (лиц), проводивших проверку