



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ**

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038
Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42
E-mail: rtntambov@gmail.com
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № ТЗ/228-922

Тамбовскому областному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Многоотраслевой колледж»

Законному представителю

“ 17 ” марта 20 17 по адресу:
дата

393950, Тамбовская обл., г. Моршанск,
ул.Красная,2

(место проведения проверки)

Третьякова Лариса Игоревна - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 17.03.2017г. № ТЗ/228-922, составленного в отношении Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Многоотраслевой колледж» (ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»), 393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул.Красная,2 тел. тел.8(47533)4-84-37, 89106502622, Эл.почта: togouspomt@yandex.ru

ИНН 6826512099, ОГРН 1086809001157

в присутствии и.о.директора ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» зам.директора Рыбин Игорь Николаевич, действующего на основании приказа от 10.03.2017г. №28-к, Устава, утвержденного постановлением администрации Тамбовской области от 24.12.2015г. №1533.

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений, допущенных при эксплуатации электроустановок: Тамбовскому областному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Многоотраслевой колледж»

| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено | Срок устранения нарушения |
|-------|--|---|---------------------------|
| 1. | Приказом №144 ОД от 01.09.2016г. по учреждению назначен замещающим ответственного за электрохозяйство инженер по ОТиТБ в нару- | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ | 19.07.2017 |

| | | | |
|----|---|--|------------|
| | шение требований Правил. | 22.01.2003года №4145) п.1.2.3. | |
| 2. | Не представлены протоколы проведения аттестации специалистов учреждения в области энергетической безопасности Г1 в аттестационной комиссии ВДУ Ростехнадзора. | Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 года N 37 зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 года, регистрационный N 91 | 19.07.2017 |
| 3. | Не представлены списки лиц, имеющих право: единоличного осмотра электроустановок, выдачи распоряжений, ведение оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией и выполнение оперативных переключений. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п.1.8.2. | 19.07.2017 |
| 4. | Отсутствует контроль организации и правильности допуска командированного персонала специализированных организаций к работам в действующих электроустановках | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п.1.2.2.,1.2.6.,1.7.9. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок гл.46. | 19.07.2017 |
| 5. | Не определен перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п.1.8.2. | 19.07.2017 |
| 6. | Не определен перечень должностей, требующих присвоения персоналу 1 группы по электробезопасности. Не ведется журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу предприятия. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей(зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п.1.4.4. | 19.07.2017 |
| 7. | Не пересматриваются и не утверждаются ответственным за электрохозяйство схемы электроснабжения зданий корпусов №1, №2, Сосновского филиала, котельных, пищеблоков (РЦ, ВРУ, ЩО). | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п. 1.8.3-1.8.6. | 19.07.2017 |
| 8. | Не обеспечено проведение технического освидетельствования электрооборудования трансформаторных подстанций ТП №161м, ТП №157р. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п.1.6.7. | 19.07.2017 |

| | | | |
|-----|---|--|------------|
| 9. | В технические паспорта ТП №161м, ТП №157р не вносятся сведения о проведении технического обслуживания электрооборудования и выполненных ремонтах ТП. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п. 1.6.6.,1.8.1. | 19.07.2017 |
| 10. | Не составляются листки осмотров электрооборудования ТП, не ведется журнал дефектов и неполадок на оборудовании. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п. 2.1.34, 2.2.39.-2.2.40. | 19.07.2017 |
| 11. | ТП №161м: - имеется осыпание штукатурки со стен и потолка РУ-10/0,4кВ, - полы в камерах РУ имеют разрушение (имеется наклон щитов), - не просматриваются и не обновляются надписи и диспетчерские наименования, - корпус силового трансформатора в масле, уровень масла в расширителе бака не просматривается; - двери резервной трансформаторной камеры имеют проемы для попадания животных, -на дверях ТП не нанесены наименование организации, адрес и телефон, - отсутствует запорное устройство на подстанционном ЛР. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п. 2.1.34, 2.1.38., 2.2.15., 2.2.20., 2.2.39., 2.2.40., 2.1.9., 2.1.42 | 19.07.2017 |
| 12. | ТП №157р: - корпус ТП покрыт ржавчиной, - не просматриваются надписи и диспетчерские наименования, -на дверях ТП не нанесены наименование организации, адрес и телефон, - отсутствует запорное устройство на подстанционном ЛР, - Фундамент ТП имеет разрушение. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п. 2.1.34, 2.1.38., 2.2.15., 2.2.20., 2.2.39., 2.2.40., 2.1.9., 2.1.42. | 19.07.2017 |
| 13. | В паспорта на заземляющие устройства ТП №161м, ТП №157р не вносятся результаты осмотров контура заземления, сведения о ремонтах и измерение сопротивления заземляющих устройств. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года№4145) п3.3.5.-3.3.8. | 19.07.2017 |
| 14. | Заземляющие устройства в насосных котельных покрыты ржавчиной, отсутствует защита от коррозии. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года№4145)п.2.7.7. | 19.07.2017 |
| 15. | Не заведены паспорта на заземляющие устройства котельных, пи- | Правила технической эксплуатации электроустановок потреби- | 19.07.2017 |

| | | | |
|-----|---|--|------------|
| | щелочных, ВРУ корпусов учреждений и общежитий. | телей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п.2.7.15. | |
| 16. | Не нанесены стрелки на электродвигатели и приводимые ими механизмы в насосных котельных. На электродвигателях и пускорегулирующих устройствах отсутствуют надписи с наименованием механизма (насоса) к которому они относятся.. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п.2.5.3. | 19.07.2017 |
| 17. | На дверях щитов ВРУ-0,4кВ, РЩ корпуса №1,2 частично не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование, у предохранителей присоединений не выполнены надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п.2.2.20. | 19.07.2017 |
| 18. | Отсутствуют документы подтверждающие проведение осмотров электроустановок расположенных в корпусах учреждения, общежитиях (оперативный журнал, акты выполненных работ, ведомости осмотров, журнал дефектов). | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п.2.2.39, 2.4.15, 2.4.17, 2.7.9 | 19.07.2017 |

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Подписи лиц, выдавших предписание:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области
Третьякова Лариса Игоревна

С предписанием на 4 листах ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил

И.о.директора ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»

зам.директора Рыбин Игорь Николаевич

(должность, ФИО,

подпись,

17.03.2017г.

